Inspección de andamios

Inspección de un andamio armado en **[nombre del sitio]** por un contratista de **[Razón social de la empresa]**. Nadie sube hasta que la inspección esté firmada y la tarjeta colocada, salvo quienes lo arman. Cada ítem se contesta mirándolo: lo que no conforma se anota en los hallazgos.

Contratista que armó: _____ Sitio: _____

Ubicación del andamio: _____ Tipo o sistema de andamio: _____

Altura aproximada: _____ Fecha y hora: _____

Inspeccionó: _____ Próxima reinspección: _____

Motivo de la inspección

1	Por qué se inspecciona	○ Primer uso ○ Reinspección periódica ○ Modificación ○ Golpe, viento o lluvia ○ Tiempo sin uso

Documentación

2	Los montadores y quien habilita tienen su capacitación en montaje, en altura y en inspección	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
3	El manual del fabricante y la tabla de cargas están disponibles en el sitio	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
4	Cálculo o memoria firmados por un profesional, si el diseño es especial o de gran altura	○ Presentado ○ No presentado ○ No aplica

Apoyo y estructura

5	Placas base y durmientes sobre suelo firme y nivelado, sin ladrillos ni cajones	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
6	El andamio está a plomo y las crucetas y diagonales están completas	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Anclajes

7	El andamio está anclado a la estructura según el manual y ningún anclaje fue retirado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Plataformas

8	Las plataformas están completas, sin huecos ni tablones sueltos	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

9	Las plataformas están trabadas contra el viento y la carga no supera la que admite el sistema	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Protecciones

10	Baranda superior, baranda intermedia y rodapié en todos los lados abiertos	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Acceso y entorno

11	Hay una escalera interna o adosada, y nadie sube trepando por el marco	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
12	Sin líneas eléctricas ni tránsito de vehículos cerca, y la zona de abajo señalizada	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
13	La tarjeta de habilitación está colocada en el acceso, con la fecha y la firma de esta inspección	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Resultado

14	Estado del andamio	○ Habilitado ○ Habilitado con restricciones ○ No habilitado
15	Restricción que se escribe en la tarjeta, si es habilitado con restricciones (opcional)	

Hallazgos

16. Lo que se encontró
Una fila por hallazgo: la parte del andamio, qué se vio y dónde, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién lo corrige y para cuándo.

Parte	Qué se vio y dónde	Qué se hizo y a quién se avisó	Corrige	Para el

17	¿Se prohibió el uso del andamio hasta corregir?	○ Sí, fuera de uso ○ No, puede usarse ○ No hubo hallazgos

Solo modifica el andamio quien lo arma, y después de modificarlo se vuelve a inspeccionar. Una vez corregido un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

Inspeccionó (firma y aclaración)

Responsable del contratista (firma y aclaración)