Inspección de extintores

Inspección de los extintores de un sector de **[nombre del sitio]**, uno por uno. Cada extintor se contesta mirándolo. Las fechas se copian de la etiqueta del propio extintor. Lo que no conforma se anota en los hallazgos.

Sitio: _____ Sector: _____

Fecha: _____ Cantidad de extintores del sector: _____

Frecuencia de inspección establecida: _____ Inspeccionó: _____

Extintores del sector

1. Extintores inspeccionados
Una fila por extintor. Las fechas de carga y de prueba hidráulica se copian de la etiqueta tal como figuran. En Resultado, escriba Conforme o No conforme.

Nº	Ubicación	Tipo	Última carga	Próxima carga	Prueba hidráulica	Resultado

Ubicación y señalización

2	Todos los extintores están en su lugar asignado	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
3	Cada extintor está colgado o apoyado de forma firme y a una altura accesible	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
4	Cada extintor tiene su señal visible desde donde se lo busca	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Acceso

5	El acceso a cada extintor está despejado, sin materiales ni equipos delante	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
6	La señal y el extintor no están tapados por mercadería, cortinas ni estanterías	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica

Estado de cada extintor

7	El manómetro marca en la zona de uso, en los extintores que lo tienen	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
8	El precinto y el pasador están intactos	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
9	La manguera y la boquilla no tienen fisuras, resecamiento ni obstrucciones	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
10	El cuerpo no tiene golpes, corrosión ni pérdidas	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
11	La etiqueta es legible y las instrucciones de uso se leen	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica
12	El extintor es del tipo que corresponde al riesgo del sector	○ Sí ○ No ○ Sin verificar

Resultado

13	Resultado general del sector	○ Todos conformes ○ Con observaciones ○ Hay extintores a retirar o reemplazar
14	Fecha de la próxima inspección	____ / ____ / _____

Hallazgos

15. Extintores que no conforman (opcional)
Una fila por extintor: cuál es, qué se vio, si se retira, qué se hizo o con cuál se lo reemplazó, y para cuándo.

Nº	Qué se vio	Se retira (Sí o No)	Qué se hizo o reemplazo	Para el

16	¿Quedó algún sector sin protección hasta reemplazar?	○ Sí ○ No ○ No hubo hallazgos
17	Quién fue avisado (opcional)	

Esta lista no reemplaza lo que el fabricante o el proveedor del servicio indican para cada extintor. Cuando se corrige un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

Inspeccionó (firma y aclaración)

Responsable del sector (firma y aclaración)